



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Zespół Ognisk Wychowawczych	
SEKRETARIAT	
WPLYNĘŁO	11.02.2013
	Numer
	Ilość załączników

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013r.

Zespół Ognisk Wychowawczych
im. K. Lisieckiego „Dziadka”
ul. Stara 4
00- 231 Warszawa

DRZ-WWT/ 660/64004/13/494

Dotyczy : warunków poboru wody na cele p. poż. wewnętrzne dla budynków przy ul. Starej 4 i ul. Boleść 2 w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo znak ZOW.ATN/076/3/13 oraz w nawiązaniu do warunków technicznych wydanych przy piśmie znak TD-660-66450/1756/12 z dnia 28.03.12r. oraz TD-640-228756/6421/2012 z dnia 04.10.12r. informuje, że pobór wody na cele socjalno - bytowe w ilości 1,4 dm³/s (budynki przy ul. Starej 4) oraz 1,4 dm³/s (budynek przy ul. Boleść 2) oraz na cele p.poż. wewnętrzne (dla ww. obiektów) w maksymalnej ilości 10,0 dm³/s będzie możliwy z miejskiej sieci wodociągowej w ramach istniejącego układu zasilania w wodę po przeprowadzeniu obliczeń hydraulicznych sprawdzających średnicę przyłącza w dostosowaniu do aktualnych i projektowanych potrzeb omawianych budynków wraz z doбором wodomierza. Informujemy również, że nasza Spółka zapewnia ciśnienie wody w sieci miejskiej w wysokości 0,25 MPa

Projekt modernizacji przyłącza wodociągowego wraz z obliczeniami sprawdzającymi średnicę oraz doбором wodomierza wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uzgodnić w naszej Spółce.

Do projektu dołączyć dokumenty własnościowe nieruchomości.

Do wiadomości:

1. Arch. Tech. II 19388, 19388/3

KIEROWNIK
DZIAŁU
Aleksy

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 03-215 Warszawa, ul. Jagiellońska 79, tel. 519-25-79	
DANE TECHNICZNE WODOCIĄGOWE I KANAŁOWE Nr pisma <i>ID-660 - 66.450/1756/2012</i> Dla obiektu: <i>Budynek biurowy, Warszawa</i> <i>Korty tenisowe</i> przy ul. <i>Starzej</i> Nr <i>4</i>	
Skala 1: <i>500</i>	Wysokość spodu światła wpustów bocznych nad dnem kanału wynosi mm
INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH <i>Agnieszka Gorzkowska</i> Data <i>28.03.2012</i>	Kierownik Działu <i>Włodarczyk</i> Data

Usytuowanie przewodu wodociągowego i kanału w ulicy w/g trasy WPG orientacyjne:

Rozstaw uzbrojenia na przebiegu wodociągowym i kanale należy sprawdzić w terenie

Z powodu braku materiałów archiwalnych dane wydano niepełne, orientacyjne.

Dokumenty przewodów wodociągowych

Kanał pokazano w celu uniknięcia kolizji

Dane techniczne ważne 3 lata



Warszawa, dnia 4 października 2012r.

**Zespół Ognisk Wychowawczych
im. Lisieckiego „Dziadka”
ul. Stara 4
00 – 231 Warszawa**

TD-640/228756/6421/2012

Dotyczy : warunków technicznych zamontowania drugiego wodomierza głównego na
przyłączy wodociągowym do budynków przy ul. Starej 4 i ul. Bolesć 2 w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo informuje, że nie stawia sprzeciwu na zamontowanie drugiego wodomierza głównego na w/w przyłączy wodociągowym po dokonaniu przez projektanta obliczeń hydraulicznych sprawdzających średnicę powyższego przyłączy wodociągowego wraz z doбором wodomierzy, w celu zapewnienia prawidłowego zaopatrzenia w wodę w oparciu o aktualne potrzeby i standard wyposażenia obiektów zasilanych z ww. przyłączy.

Wodomierz główny musi być zamontowany na przyłączy wodociągowym zgodnie z normami PN-B-10720 Z 1998r., PN-ISO-4064-2+Ad1 z 1997r. oraz PN-B-01706/Az1 z 1999r. oraz wytycznymi eksploatacyjnymi do projektowania przyłączy wodociągowych (dostępne na stronie internetowej: www.mpwik.com.pl).

Na powyższe rozwiązanie muszą wyrazić zgodę wszyscy właściciele ww. nieruchomości.

Projekt modernizacji przyłączy wodociągowego oraz montażu drugiego wodomierza głównego wraz z rozdziałem instalacji wewnętrznej wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami należy złożyć w MPWiK S.A. w celu uzgodnienia łącznie z dokumentem własnościowym nieruchomości oraz ww. zgodą.

Załącznik:

1. Egz. mapy geodez. zwrot

Otrzymuje :

1. Arch. II a/a 19388, 19388/3

Z-CA DYREKTORA
BIURA TECHNICZNEGO

Aleksy Onopien



Warszawa, dnia 28 marca 2011²r.

**Zespół Ognisk Wychowawczych
im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
ul. Stara 4
00-231 Warszawa**

TD-660-66450/1756/2012

Dotyczy : warunków technicznych zaopatrzenia w wodę obiektów (budynek biurowy, warsztaty, korty tenisowe) zlokalizowanych na działce przy ul. Starej 4.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo informuje , że nie stawiamy sprzeciwu na przebudowę wewnętrznej sieci wodociągowej zlokalizowanej na omawianym terenie.

Wykorzystanie istniejącego przyłącza wodociągowego w celu zaopatrzenia w wodę w/w obiektów na cele socjalno – bytowe w ilości 1,5 dm³/s oraz na cele p.poż wewnętrzne w ilości 1,0 dm³/s będzie możliwe po przeprowadzeniu obliczeń hydraulicznych sprawdzających średnicę przyłącza wodociągowego w dostosowaniu do aktualnych i projektowanych potrzeb oraz standardu wyposażenia wszystkich budynków wraz z doбором wodomierza.

Pobór wody na cele p. poż. zewnętrzne w ilości 10,0 dm³/s będzie możliwy w oparciu o hydranty zlokalizowane na przewodach wodociągowych DN 150mm w ul. Bolesć lub ul. Rybaki .

Jednocześnie informujemy, że poprzez ww. przyłącze wodociągowe zaopatrywany jest w wodę budynek przy ul. Bolesć 2.

W związku z powyższym przy projektowaniu należy rozwiązać zaopatrzenie w wodę ww. budynku w oparciu o przewód wodociągowy DN-150mm w ul. Bolesć lub w ul. Rybaki w porozumieniu i za zgodą jego właściciela.

Oddzielne projekty przebudowy wewnętrznej sieci wodociągowej wraz z obliczeniami sprawdzającymi średnicę przyłącza wodociągowego, doбором wodomierza oraz bezpośredniego zaopatrzenia w wodę budynku przy ul. Bolesć 2 wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uzgodnić w naszej Spółce.

Do projektów dołączyć dokumenty własnościowe terenu oraz ww. zgodę.

Załącznik:

1. egz. mapy geodez. z danymi
2. 2- egz. map geodez. - zwrot

Do wiadomości:

1. Arch II a/a 19388, 19388/3

Z-CADYSEKTORA
BIURA TECHNICZNEGO
Aleksi

