



Warszawa, dnia 11.09.2013 r.

Znak sprawy: ZOW.ATN/204/4/2013

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie budynku
głównego Ogniska Wychowawczego „PRAGA” przy
ul. Środkowej 9 w Warszawie (etap II)**

w ramach zadania pn. „Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” przy ul. Środkowej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, t.j.) Zamawiający przesyła treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami wszystkim zainteresowanym:

Pytanie Nr 1

Udostępnienie kosztorysów w wersji elektronicznej ATH ze względu na duży zakres prac.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że kosztorysy są wykonane w formie PDF i nie mamy możliwości przesłania w wersji elektronicznej ATH.

Pytanie Nr 2

Z opisu wynika, że mamy dostarczyć i zamontować kilka rzeczy o których nie ma mowy w przedmiarach: centrala tel. switch (jest bardzo drogi), centrala pożarowa.

Odpowiedź

Zamontowanie centrali tel. switcha zostało uwzględnione w przedmiarach branży teletechnicznej. Natomiast co do centrali p.poż. – instalację SAP rozbudować pętlę istniejącej centrali.


Pytanie Nr 3

Pytanie dotyczące żyrandoli i kinkietów (w opisie jest tylko, że mają być stylowe w kolorze ciemno złotym). Proszę o podanie typu, modelu, producenta.

Odpowiedź

Projektant opierał się na serii Josephine Queen, jednakże Wykonawca może zamontować oświetlenie z dowolnej innej serii spełniające wymogi postawione przez projektanta. Ponieważ nie dysponujemy projektem aranżacji wnętrz, projektant dopuszcza zastosowanie żyrandoli i kinkietów harmonizujących z kolorystyką wnętrza i odzwierciedlających zabytkowy charakter obiektu, jaki Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem zastosuje w obiekcie.

Zamawiający informuje, że powyższe zapytania wraz z wyjaśnieniami niezwłocznie zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.zow.pl.


Dyrektor ZQW
dr Elżbieta Tatarowicz